


WYPOSAŻENIE TABLIC TK



Rozdzielnie opracowano na podstawie katalogu Legrand Fael typu RN65 4x18
typy oraz rodzaj aparatury patrz schemat.

OCHRONA PRZECIWPORĄBIENIOWA SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Lp	Wyszczególnienie	Typ	Prod.	Oznaczenie	Ilość
1	Tablica rozdzielcza	RN 4x18-65	Legrand	RK	2
2	Rozłącznik izolacyjny	FR303-32A	Legrand	1S	1
3	Stycznik	SM325-230 4z	Legrand	1Q	1
4	Czujnik zaniku fazy	CZF	F&F	11F	1
5	Wyłącznik nadprądowy	S301B-6A	Legrand	1F	3
6	Rozłącznik izolacyjny	FR303-20A	Legrand	2S, 3S	2
7	Wyłącznik różnicowoprądowy	P304-25-0,11A	Legrand	2F	1
8	Wyłącznik różnicowoprądowy	P304-25/0,11/AC	Legrand	3F	1
9	Wyłącznik nadprądowy	S3101C-2,0A	Legrand	21F	1
9	Wyłącznik nadprądowy	S3101C-1,0A	Legrand	23F	1
10	Przełącznik	FR321	Legrand	21S, 23S	2
11	Wyłącznik nadprądowy	S301B-6A	Legrand	22F, 24F	2
12	Wyłącznik nadprądowy	S301B-10A	Legrand	25F, 32F, 33F	3
13	Wyłącznik nadprądowy	S302B-6A	Legrand	42F	1
14	Stycznik	SM320-230 2z	Legrand	21Q, 23Q	2
15	Lampka sygnalizacyjna	L303	Legrand	1H, 21H, 23H,	5
16	Transformator	TR363	Legrand	41T	1
17	Gniazdo wtyczkowe 24V		Legrand		1
18	Gniazdo wtyczkowe 220V		Legrand		1
19	Wyłącznik silnikowy	M250-M 1,6	Legrand		1
20					
21					

ENERGOBUD		Zakład Usługowo-Projektowy	
KOTŁOWNIA GRZEWCZA		62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a	
Zadanie		BŁASZKI ul. Sportowa	
Przedmiot		WIDOK I WYPOSAŻENIE TABLICY "TK"	
Projektował		tech. M. Jędraszek	
Opracował		tech. M. Jędraszek	
		Skala	PB
		Nr.rys.	11/10
		E-2	