

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego – nazwa zamówienia publicznego: **Modernizacja automatyki Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Borysławicach**, znak sprawy 1/2013.

Wykonawca zadał następujące pytania:

1. Czy Wykonawca w ramach zadania dostarcza i uruchamia stację zlewczą ścieków dowożonych?

Odp. Zgodnie z projektem w zakres zadania nie wchodzi dobór, dostarczenie ani uruchomienie stacji zlewczej ścieków dowożonych.

2. Proszę o potwierdzenie pojemności dysku twardego dla zestawu komputerowego na potrzeby wizualizacji. Na stronie 10 opisu do projektu podana jest wartość 3500GB, czyli ok. 3,5TB.

Odp. Wpisano wartość pomyłkowo – ma być 350 GB.

3. Proszę o potwierdzenie liczby zmiennych dla oprogramowania SCADA. Na stronie 14 opisu do projektu podana jest wartość 150 zmiennych. Z naszego doświadczenia wynika, że taka wartość jest zbyt mała, aby obsługa oczyszczalni w sposób efektywny mogła monitorować i ewentualnie sterować procesem technologicznym.

Odp. Dostarczona scada ma mieć możliwość rozbudowy. Na tym etapie ilość zmiennych podana w projekcie wystarcza – uwzględniając możliwość dołączenia innych urządzeń można zwiększyć ilość zmiennych dostarczonej scady do 300 wartości zmiennych. Zatem w kosztorysie etap 3: - w poz. 6. – opis: runtime (licencja) oprogramowanie wizualizacji procesu technologicznego wersja HMI z Web serwerem – kpl. 1 – należy uwzględnić w dostarczonej scadzie 300 zmiennych procesowych.

- 4. Czy Zamawiający może udostępnić następujące dokumenty w wersji edytowanej:**
- a. Oświadczenie art. 22, 24 zał. 4, 4a,**
 - b. Oświadczenie grupa kapitałowa zał. 4b, 4c,**
 - c. Wykaz robót zał. 4d,**
 - d. Oświadczenie osób zał. 4e,**
 - e. Wykaz osób zał. 4f.**

Odp. Zamawiający udostępni na stronie internetowej następujące dokumenty w wersji edytowanej (te, które wymagają długiego wpisywania) jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Wykaz robót zał. 4d, Oświadczenie osób zał. 4e, Wykaz osób zał. 4 f. Zamawiający nie widzi potrzeby umieszczenia pozostałych dokumentów w wersji edytowanej..

- 5. Czy potwierdzeniem należytego wykonania robót mogą być referencje/poświadczenie wystawione przez Generalnego Wykonawcę, dla którego ubiegający się o zamówienie realizował prace wymagane do przetargu?**

Odp. Zamawiający potwierdza, że potwierdzeniem wykonania robót mogą być dokumenty wystawione przez generalnego wykonawcę.

- 6. Zamawiający wymaga, aby wykaz wykonanych robót zawierał co najmniej pięć robót polegających na instalacji lub modernizacji automatyki w oczyszczalni ścieków o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 800.000 zł netto, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac (dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone może być np.: poświadczenie). Wykaz robót budowlanych należy sporządzić wg załącznika nr 4d, b). W załączniku 4d w tabeli widnieje tylko 5 wierszy. Gdzie Wykonawca wpisać ma pozostałe kontrakty, jeżeli ich wpisanie dokumentuje łączną wartość robót a w/w załącznik jest w wersji nieedytowalnej.**

Odp. Zamawiający zamieści „Wykaz robót zał. 4 d” w wersji edytowanej, co pozwoli na dowolne rozszerzenie wierszy.

- 7. Zamawiający wymaga, aby w wykonaniu zamówienia uczestniczyła osoba mogąca pełnić funkcję kierownika budowy i osoba ta posiadała uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych i automatyki. Natomiast uprawnienia budowlane są udzielane w specjalności: „instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”. Prosimy o doprecyzowanie zakresu uprawnień.**

Odp. Zamawiający będzie akceptował uprawnienia budowlane w specjalności: „instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”

- 8. W przypadku składania oferty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jaka informacja ma być dostarczona z Krajowego Rejestru Karnego. Dla osoby fizycznej podpisującej dokumenty do oferty (prezesa spółki) czy firmy?**

Odp. W przypadku złożenia oferty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do oferty należy dołączyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu zbiorowego czyli spółki oraz dla osób uprawnionych do reprezentowania spółki czyli jej członków zarządu

Dyrektor

mgr inż. Kazimierz Błaszczyk