



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
laboratoriów zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki

ZGKIM Błaszki

Wpł. 26.11.2018

Nr 4671 / 2018

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.356.2018

Data:
20 listopada 2018r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań:

- Nr PSSE-OL-HS/N/216/18 z dnia 20.08.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.08.2018r.,
- Nr WSSE.DLHK.9051.169.1.2018 z dnia 30.10.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 16.10.2018r.,
- Nr 4917/10/2018/F/5 z dnia 13.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.11.2018r.,
- Nr 4917/10/2018/M/5 z dnia 09.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.11.2018r.,

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W sierpniu i październiku 2018r. pracownicy Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: sieć – Kokoszki 13, 98-235 Błaszki. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Borysławice – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o. Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
laboratoriów zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.353.2018

Data:
20 listopada 2018r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań:

- Nr 3311/09/2018/M/2 z dnia 05.10.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 02.10.2018r.,
 - Nr 3311/09/2018/F/1 z dnia 09.10.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 02.10.2018r.,
 - Nr 4917/10/2018/F/6 z dnia 13.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.11.2018r.,
 - Nr 4917/10/2018/M/6 z dnia 09.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.11.2018r.,
- z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kamienna, gm. Błaszki,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kamienna, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w październiku 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: Bar „Pod Strusiem”, Borysławice 135, 98-235 Błaszki, a listopadzie 2018r. próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Kamienna – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o. Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszach oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Do wiadomości:

1. a/a
2. Burmistrz Błaszek
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Wojdyn
Kierownik Oddziału Epidemiologii



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
laboratoryjnych badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.**

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.352.2018

Data:
20 listopada 2018r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań:

- Nr PSSE-OL-HS/N/322/18 z dnia 06.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 23.10.2018r.,
 - Nr 4917/10/2018/F/9 z dnia 14.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.11.2018r.,
 - Nr 4917/10/2018/M/9 z dnia 09.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.11.2018r.,
- z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W październiku 2018r. pracownicy Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Gzikowie – woda wprowadzana do sieci oraz sieć – Gzików 15, 98-235 Błaszki. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Gzikowie – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o. Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
lań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.355.2018

Data:
20 listopada 2018r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr 4917/10/2018/F/11 z dnia 14.11.2018r. i Nr 4917/10/2018/M/11 z dnia 09.11.2018r z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.11.2018r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Równa – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o. Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszach oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Wojtyła
Kierownik Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. a/a
2. Burmistrz Błaszek
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.354.2018

Data:
20 listopada 2018r.



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
laboratoriów zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.**

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań:

- Nr 3311/09/2018/M/3 z dnia 05.10.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 02.10.2018r.,
- Nr 3311/09/2018/F/2 z dnia 09.10.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 02.10.2018r.,
- Nr 4917/10/2018/F/7 z dnia 13.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.11.2018r.,
- Nr 4917/10/2018/M/7 z dnia 09.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.11.2018r.,

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w październiku 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: Przedszkole, Gruszczyce 21, 98-235 Błaszki, a listopadzie 2018r. próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Gruszczyce – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o. Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Do wiadomości:

1. a/a
2. Burmistrz Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki

Z UPOWAŻNIENIEM
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
[Podpis]
mgr inż. Michał Woźniak
epidemiologii



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
Iłac-MRA zawiera jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.**

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.351.2018

Data:
20 listopada 2018r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań:

- Nr PSSE-OL-HŚ/N/323/18 z dnia 06.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 23.10.2018r.,
 - Nr 4917/10/2018/F/10 z dnia 14.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.11.2018r.,
 - Nr 4917/10/2018/M/10 z dnia 09.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.11.2018r.,
- z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wojków, gm. Błaszki,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wojków, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W październiku 2018r. pracownicy Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Wojkowie – woda wprowadzana do sieci oraz sieć – Wojków 8, 98-235 Błaszki. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Wojkowie – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o. Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
Iań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708**

**Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.**

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.350.2018

Data:
20 listopada 2018r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań:

- Nr PSSE-OL-HŚ/N/321/18 z dnia 06.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 23.10.2018r.,
 - Nr 4917/10/2018/F/8 z dnia 13.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.11.2018r.,
 - Nr 4917/10/2018/M/8 z dnia 09.11.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.11.2018r.,
- z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W październiku 2018r. pracownicy Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Kalinowej – woda wprowadzana do sieci oraz sieć – „AGROSAD” Kociołki 25 98-235 Błaszki. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Kalinowej – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o. Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.