



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708  
Wydanie Nr 10  
z 07.11.2017 r.

## Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

ZGKiM Błaszki

Wpł. 26.09.2019

Nr 5620/2019

*[Handwritten signature]*

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
Plac Niepodległości 13B  
98-235 Błaszki

Nasz znak:

PPIS.OHK.472.379.2019

Data:

19 września 2019r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań Nr 3948/08/2019/M/6 z dnia 10.09.2019r. oraz Nr 3948/08/2019/F/3 z dnia 11.09.2019r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.09.2019r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone  
w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego  
zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2019 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu wrześniu 2019r. zarządzający wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Romanów 3a, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS S.A., Filia Południe: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, Łąski: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPETOR SANITARNY w Sieradzu  
*[Handwritten signature]*  
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszki  
Plac Niepodległości 13  
98-235 Błaszki
2. a/a





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708  
Wydanie Nr 10  
z 07.11.2017 r.

## Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
Plac Niepodległości 13B  
98-235 Błaszki

ZGKiM Błaszki  
Vpt. 26.09.2019  
Nr 5621/2019

*Lec. Ludmiła*

Nasz znak:  
PPIS.OHK.472.380.2019

Data:  
19 września 2019r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań Nr 3948/08/2019/M/5 z dnia 10.09.2019r. oraz Nr 3948/08/2019/F/2 z dnia 11.09.2019r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.09.2019r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wojków, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wojków, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2019 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu wrześniu 2019r. zarządzający wodociągiem Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Włocin 36, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS S.A., Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, Łąski: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

*[Podpis]*  
PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu  
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszki  
Plac Niepodległości 13  
98-235 Błaszki
2. a/a





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



**Oddział**  
**Laboratoryjny Badań**  
**Epidemiologicznych**  
**PSSE w Sieradzu**  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708  
Wydanie Nr 10  
z 07.11.2017 r.

## Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

ZGKiM Błaszki

Wpł. 07.10.2019

Nr 5846/2019

*Kier. Ludmiera*

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej**  
**Plac Niepodległości 13B**  
**98-235 Błaszki**

**Nasz znak:**  
PPIS.OHK.472.401.2019

**Data:**  
02 października 2019r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), pisma z dnia 01.10.2019r., sprawozdań Nr 3461/09/2019/F/2 z dnia 30.09.2019r.; Nr 3461/09/2019/M/2 z dnia 27.09.2019r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 24.09.2019r. oraz sprawozdań Nr 3948/08/2019/F/1/P/1 z dnia 11.09.2019r.; Nr 3948/08/2019/M/7 z dnia 10.09.2019r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.09.2019r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki,

## **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu** **stwierdza przydatność wody do spożycia.**

**W zakresie przebadanych parametrów woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2019 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2019r. zarządzający wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Kalinowa 86, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS S.A., Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, Łąski: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a. W badanej próbce wody stwierdzono podwyższoną zawartość mętności na poziomie 1,2 NTU przy zalecanym zakresie wartości do 1,0 NTU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pozostałe badane parametry odpowiadają wymaganiom w/w rozporządzenia. W związku z powyższym zarządzający bez prowadzenia działań naprawczych w celu sprawdzenia jakości wody pobrał ponownie próbkę wody w punkcie zgodności: sieć – Kalinowa 86, 98-235 Błaszki, w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków - pismo z dnia 01.10.2019r. W badanej próbce nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości mętności co potwierdza sprawozdanie Nr 3461/09/2019/F/2 z dnia 30.09.2019r.





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

ZGKiM Błaszki

Wpł. 07.10.2019

Nr 5846/2019

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
Plac Niepodległości 13B  
98-235 Błaszki



AB 708

Nasz znak:  
PPIS.OHK.472.400.2019

Data:  
02 października 2019r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), pisma z dnia 01.10.2019r., sprawozdań Nr 3461/09/2019/F/1 z dnia 30.09.2019r.; Nr 3461/09/2019/M/1 z dnia 27.09.2019r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 24.09.2019r. oraz sprawozdań Nr 3948/08/2019/F/1/P/1 z dnia 11.09.2019r.; Nr 3948/08/2019/M/4 z dnia 10.09.2019r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 06.09.2019r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

**W zakresie przebadanych parametrów woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708  
Wydanie Nr 10  
z 07.11.2017 r.

## Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

Zgodnie z ustalonym na 2019 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2019r. zarządzający wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Lubanów 18A, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS S.A., Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, Łąski: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a. W badanej próbce wody stwierdzono podwyższoną zawartość mętności na poziomie 1,2 NTU przy zalecanym zakresie wartości do 1,0 NTU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pozostałe badane parametry odpowiadają wymaganiom w/w rozporządzenia. W związku z powyższym zarządzający bez prowadzenia działań naprawczych w celu sprawdzenia jakości wody pobrał ponownie próbkę wody w punkcie zgodności: sieć – Lubanów 18A, 98-235 Błaszki w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków - pismo z dnia 01.10.2019r. W badanej próbce nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości mętności co potwierdza sprawozdanie Nr 3461/09/2019/F/1 z dnia 30.09.2019r.