



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
Plac Niepodległości 13B  
98-235 Błaszki**

**Nasz znak:**  
PPIS.OHK.472.376.2021

**Data:**  
19 listopada 2021r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OLBW/N/259/21 z dnia 08.11.2021r., z badań laboratoryjnych wody pobranej do badania w dniu 25.10.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

W październiku 2021r. pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Borysławice – woda wprowadzana do sieci, sieć – Przedszkole, ul. Pomorska 1, 98-235 Błaszki. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

**Telefony:**

*Sekretariat tel.*  
43 822 36 85

*Hig. Komunalna*  
43 826 04 41

*Hig. Żywności*  
43 826 04 38

*Laboratorium*  
43 822 38 80

- Do wiadomości:
1. Burmistrz Błaszki  
Plac Niepodległości 13  
98-235 Błaszki
  2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

*mgr inż. Jolanta Jezierska*





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
Plac Niepodległości 13B  
98-235 Błaszki**

Nasz znak:  
PPIS.OHK.472.364.2021

Data:  
15 listopada 2021r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań:

- Nr Ł/0/10/2021/588/M/C/1 z dnia 20.10.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.10.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki;
- Nr Ł/0/10/2021/588/F/C/2 z dnia 20.10.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.10.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki;
- Nr P/0/10/2021/398/F/1 z dnia 04.11.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 28.10.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki;
- Nr P/0/10/2021/398/F/2 z dnia 04.11.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 28.10.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki;
- Nr P/0/10/2021/398/F/3 z dnia 04.11.2021r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 28.10.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

#### Telefony:

*Sekretariat tel.*  
43 822 36 85

*Hig. Komunalna*  
43 826 04 41

*Hig. Żywności*  
43 826 04 38

*Laboratorium*  
43 822 38 80

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody w październiku 2021r. zarządzający wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Wytwórnia Pasz, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki. W pobranej w dniu 11.10.2021r. próbce wody stwierdzono przekroczenie mętności na poziomie 1,2 NTU przy zalecanej wartości 1 NTU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pozostałe badane parametry odpowiadają wymaganiom w/w rozporządzenia. W związku z powyższym zarządzający bez prowadzenia działań naprawczych w celu sprawdzenia jakości wody w dniu 28.10.2021r. pobrał ponownie próbki wody w punktach zgodności: Stacja Uzdadniania Wody Równa, gm. Błaszki - woda wprowadzana do sieci oraz sieć – AGROSAD, Równa 18A, 98-235 Błaszki i sieć – Lubanów 18A, 98-235 Błaszki