



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.399.2022

Data:
26 października 2022r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/06/2022/433/FM/1 z dnia 07.10.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 04.10.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kamienna, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kamienna, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w październiku 2022r. zarządzający wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Borysławice 135, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., (dawniej JARS S.A.), Member of GBA GROUP, Łąjski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

ZASTĘPCA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w Sieradzu
M. Kepniak
mgr Maria Kepniak

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.400.2022

Data:
26 października 2022r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/06/2022/433/FM/2 z dnia 07.10.2022r.; z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 04.10.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w październiku 2022r. zarządzający wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Gruszczyce 21, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., (dawniej JARS S.A.), Member of GBA GROUP, Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki
2. a/a

ZASTĘPCA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w Sieradzu
M. Kepniak
mar. Maria Kepniak



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.401.2022

Data:
26 października 2022r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/06/2022/433/FM/4 z dnia 07.10.2022r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 04.10.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wojków, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wojków, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w październiku 2022r. zarządzający wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Włocin 36, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., (dawniej JARS S.A.), Member of GBA GROUP, Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki
2. a/a

ZASTĘPCA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w Sieradzu
M. Kępniał
mgr Marta Kępniał



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.402.2022

Data:
26 października 2022r

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/06/2022/433/FM/5 z dnia 07.10.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 04.10.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w październiku 2022r. zarządzający wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Lubanów 18A, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., (dawniej JARS S.A.), Member of GBA GROUP, Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki
2. a/a

ZASTĘPCA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w Sieradzu
M. Weymach
mgr Marta Kępnik



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.403.2022

Data:
26 października 2022r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/10/2022/173/FM/1 z dnia 18.10.2022r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.10.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w październiku 2022r. zarządzający wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Kalinowa 86, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., (dawniej JARS S.A.), Member of GBA GROUP, Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

ZASTĘPCA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w Sieradzu
M. Kępnia
mgr *Maria Kępnia*

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki
2. a/a