



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.64.2023

Data:
23 lutego 2023r

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/01/2023/242/FM/4 z dnia 06.02.2023r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 01.02.2023r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wojków, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wojków, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2023 rok harmonogramem poboru próbek wody w lutym 2023r. zarządzający wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Wojków – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu**

mgr inż. Jolanta Jozierska

- Do wiadomości:
1. Burmistrz Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki
 2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.67.2023

Data:
23 lutego 2023r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/01/2023/242/FM/1 z dnia 06.02.2023r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 01.02.2023r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2023 rok harmonogramem poboru próbek wody w lutym 2023r. zarządzający wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszczach, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: sieć – ul. Pomorska 1, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszczach oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu**
mqr inż. Jolanta Jeziarska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszek
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.65.2023

Data:
23 lutego 2023r

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/01/2023/242/FM/5 z dnia 06.02.2023r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 01.02.2023r.. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2023 rok harmonogramem poboru próbek wody w lutym 2023r. zarządzający wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Równa – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu**
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszek
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.63.2023

Data:
23 lutego 2023r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/01/2023/242/FM/3 dnia 06.02.2023r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 01.02.2023r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2023 rok harmonogramem poboru próbek wody w lutym 2023r. zarządzający wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błazkach, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Gzików – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błazkach oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu**

mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błazek
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.66.2023

Data:
23 lutego 2023r

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/01/2023/242/FM/2 z dnia 06.02.2023r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 01.02.2023r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2023 rok harmonogramem poboru próbek wody w lutym 2023r. zarządzający wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszczach, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Gruszczyce 21, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszczach oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu**

mgr inż.  Beata Jezierska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszek
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:

PPIS.OHK.903.50.2023

Data:

22 lutego 2023r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000, ost. zm. Dz.U. z 2022r., poz. 1855), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr P/0/01/2023/934/FM/1, Nr P/0/01/2023/934/FM/5, Nr P/0/01/2023/934/FM/2, z dnia 06.02.2023r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 01.02.2023r., z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki

stwierdza

**wygaśnięcie decyzji własnej znak: PPIS.OHK.903.548.2022r. z dnia
28 grudnia 2022r. gdyż stała się ona bezprzedmiotowa.**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu decyzją z dnia 28.12.2022r. znak: PPIS.OHK.903.548.2022 stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki oraz nakazał między innymi: doprowadzić jakość wody podawanej do sieci wodociągowej do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w terminie do 31 marca 2023r., poprawę jakości wody udokumentować wynikami badania wody; poinformować odbiorców o zaistniałej sytuacji jak również systematycznie informować konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia na podstawie komunikatów ustalonych z PPIS w Sieradzu, a ponadto informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o uzyskanych wynikach badań laboratoryjnych i wykonaniu nałożonych obowiązków.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błazkach, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki po zakończonych działaniach naprawczych opisanych w pismach z dnia 06.12.2022r. i 21.12.2022r. polegających na: natychmiastowym czyszczeniu instalacji powietrza w obrębie filtrów wody na SUW w Kalinowej, czyszczeniu zbiorników wody uzdatnionej, płukaniu sieci wodociągowej, rozebraniu i wyczyszczeniu instalacji, przeprowadzeniu konsultacji z technologiem, pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniu 01.02.2023r. Próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków, chloru wolnego, manganu oraz żelaza zostały pobrane w ustalonych punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Kalinowa - woda wprowadzana do sieci; sieć – Kociołki 25, 98-235 Błaszki; sieć – Kalinowa 86, 98-235 Błaszki.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.49.2023

Data:
21 lutego 2023r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań Nr P/0/01/2023/934/FM/1, Nr P/0/01/2023/934/FM/5, Nr P/0/01/2023/934/FM/2, z dnia 06.02.2023r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 01.02.2023r., z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w dniu 28.12.2022r. decyzją znak: PPIS.OHK.903.548.2022 stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki oraz nakazał między innymi: doprowadzić jakość wody podawanej do sieci wodociągowej do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w terminie do 31 marca 2023r., poprawę jakości wody udokumentować wynikami badania wody; poinformować odbiorców o zaistniałej sytuacji jak również systematycznie informować konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia na podstawie komunikatów ustalonych z PPIS w Sieradzu, a ponadto informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o uzyskanych wynikach badań laboratoryjnych i wykonaniu nałożonych obowiązków.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki po zakończonych działaniach naprawczych opisanych w pismach z dnia 06.12.2022r. i 21.12.2022r. polegających na: natychmiastowym czyszczeniu instalacji powietrza w obrębie filtrów wody na SUW w Kalinowej, czyszczeniu zbiorników wody uzdatnionej, płukaniu sieci wodociągowej, rozebraniu i wyczyszczeniu instalacji, przeprowadzeniu konsultacji z technologiem, pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniu 01.02.2023r. Probki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków, chloru wolnego, manganu oraz żelaza zostały pobrane w ustalonych punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Kalinowa - woda wprowadzana do sieci; sieć – Kociołki 25, 98-235 Błaszki; sieć – Kalinowa 86, 98-235 Błaszki.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80