



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

ZGKiM Błaszki

Wpł. *24*

Nr

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.364.2023

Data:
17 października 2023r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań:

- Nr PSSE-OLBW/N/253/23 z dnia 09.10.2023r. z badań laboratoryjnych wody pobranej do badania w dniu 25.09.2023r.;
- Nr P/0/09/2023/643/FM/1, Nr P/0/09/2023/643/FM/2, Nr P/0/09/2023/643/FM/3 z dnia 09.10.2023r. z badań laboratoryjnych wody pobranej do badania w dniu 03.10.2023r., z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

W zakresie przebadanych parametrów woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W dniu 25 września 2023r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki zostały pobrane w ustalonych punktach zgodności wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki tj. Stacja Uzdatniania Wody - woda wprowadzana do sieci, sieć – Romanów 3a, 98-235 Błaszki, w zakresie: parametrów grupy A, enterokoków, chloru wolnego oraz na sieci – Gzików 15, 98-235 Błaszki, w zakresie: parametrów grupy B. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonał Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym z badania laboratoryjnego do Nr PSSE-OLBW/N/253/23 z dnia 28.09.2023r. z badania próbek wody pobranych w dniu 25.09.2023r., stwierdził w punkcie zgodności: sieć – Gzików 15, 98-235 Błaszki przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej żelaza na poziomie 248 µg/l przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Badana woda podawana do sieci nie odpowiadała wymaganiom fizykochemicznym określonym w zał.1C Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej doprowadzenia jakości wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gzików gm. Błaszki do obowiązujących wymagań zawartych w w/w rozporządzeniu.

Zarządzający tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszczach, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w związku z otrzymaną informacją o występującym przekroczeniu dopuszczalnej wartości parametrycznej żelaza w badanej wodzie poinformował pismem z dnia 02.10.2023r. (data wpływu 04.10.2023r.) o przeprowadzeniu działań naprawczych polegających na: natychmiastowym płukaniu stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz instalacji w punkcie poboru Gzików 15, 98-235 Błaszki. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszczach, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki po zakończonych działaniach naprawczych pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniu 03.10.2023r. Próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków, chloru wolnego oraz żelaza zostały pobrane w ustalonych punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Gzików - woda wprowadzana do sieci; sieć – Gzików 15, 98-235 Błaszki; sieć – Romanów 3a, 98-235 Błaszki. Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa - Filia Południe, ul. Fabryczna 7, 41-401 Mysłowice, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi co potwierdzają sprawozdania Nr P/0/09/2023/643/FM/1, Nr P/0/09/2023/643/FM/2, Nr P/0/09/2023/643/FM/3 z dnia 09.10.2023r. z badań laboratoryjnych wody pobranej do badania w dniu 03.10.2023r.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszczach oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradz
Mariusz Mięta Inziarski

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszek
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki
2. a/a